CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.
CONiiSA

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PLANILLA PARA VERIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA

Tramo	Abscisa	# Tubo	Diámetro interno medido			Diámetro interno teórico	% de Deflexión Puntual			% Deflexión promedio	Fecha de verificación	Cumple
			Inicio	Medio	Final		Inicio	Medio	Final			
	K0+000.000	Cámara 33										
28033 - 28034	K0+005.100	1	1.603	1.596	1.592	1.688	5.04	5.45	5.69	5.39	3/07/2022	NO
	K0+009.100	2	1.591	1.598	1.611	1.688	5.75	5.33	4.56	5.21	3/07/2022	NO
	K0+013.100	3	1.610	1.599	1.608	1.688	4.62	5.27	4.74	4.88	3/07/2022	NO
	K0+017.100	4	1.617	1.597	1.567	1.688	4.21	5.39	7.17	5.59	3/07/2022	NO
	K0+021.100	5	1.566	1.561	1.572	1.688	7.23	7.52	6.87	7.21	3/07/2022	NO
	K0+025.100	6	1.577	1.574	1.566	1.688	6.58	6.75	7.23	6.85	3/07/2022	NO
	K0+029.100	7	1.547	1.553	1.577	1.688	8.35	8.00	6.58	7.64	3/07/2022	NO
	K0+033.100	8	1.584	1.584	1.581	1.688	6.16	6.16	6.34	6.22	3/07/2022	NO
	K0+037.100	9	1.577	1.577	1.589	1.688	6.58	6.58	5.86	6.34	3/07/2022	NO
	K0+041.100	10	1.584	1.589	1.606	1.688	6.16	5.86	4.86	5.63	3/07/2022	NO
	K0+045.100	11	1.609	1.606	1.598	1.688	4.68	4.86	5.33	4.96	3/07/2022	NO
	K0+049.100	12	1.589	1.583	1.585	1.688	5.86	6.22	6.10	6.06	3/07/2022	NO
	K0+053.100	13	1.584	1.569	1.569	1.688	6.16	7.05	7.05	6.75	3/07/2022	NO
	K0+057.100	14	1.566	1.573	1.601	1.688	7.23	6.81	5.15	6.40	3/07/2022	NO
	K0+061.100	15	1.603	1.591	1.574	1.688	5.04	5.75	6.75	5.85	3/07/2022	NO
	K0+065.100	16	1.558	1.557	1.584	1.688	7.70	7.76	6.16	7.21	3/07/2022	NO
	K0+069.100	17	1.584	1.564	1.553	1.688	6.16	7.35	8.00	7.17	3/07/2022	NO
	K0+073.100	18	1.552	1.556	1.564	1.688	8.06	7.82	7.35	7.74	3/07/2022	NO
	K0+077.100	19	1.573	1.574	1.586	1.688	6.81	6.75	6.04	6.54	3/07/2022	NO
	K0+081.100	20	1.566	1.550	1.535	1.688	7.23	8.18	9.06	8.16	3/07/2022	NO
	K0+085.100	21	1.534	1.530	1.526	1.688	9.12	9.36	9.60	9.36	3/07/2022	NO
	K0+089.100	22	1.532	1.530	1.530	1.688	9.24	9.36	9.36	9.32	3/07/2022	NO
	K0+093.100	23	1.525	1.539	1.588	1.688	9.66	8.83	5.92	8.14	3/07/2022	NO
	K0+094.200	Cámara 34										

Realizo: Jhon Freddy Mora Contreras
Topógrafo CONIISA